

Datum: 10.07.2026
Projekt: Pullach Neubau
Jugendfreizeitstätte
Code: PUSA-ELT004
Bearbeiter: TT/GP

Empfehlung zur Beauftragung

Projekt: Aufstockung Grundschule Pullach

Gegenstand: Vorschlag Anpassung Brandmeldeverkabelung

1. Bewertung der Leistungsänderung

Die Verkabelung der Brandmeldeanlage im Erd- und Untergeschoss sowie die Zuleitung der Musikschule soll erneuert werden.

2. Fachliche Begründung der Mehrkosten

Die bestehende Brandmeldeverkabelung wurden in verschiedenen Maßnahmen geändert. Eine genaue Zuordnung der Bestandsleitungen ist nur schwierig möglich. Im Zuge der jetzigen Maßnahme wurden alle Kabel im Bereich der Deckenöffnung für den Aufzug verlegt. Hier konnten einige Leitungen nicht mehr zugeordnet werden. Zur Erleichterung bei der Fehlersuche müssen alle Leitungen zu den Meldern erneuert werden. Der Bestand soll demontiert werden.

3. Kostenschätzung

Kosten Demontage und Verkabelungsaufwand Elektro:

- Ca. 14.000€ brutto

Anpassungsarbeiten durch Brandmeldefirma:

- Ca. 5.400€

4. Empfehlung

Um spätere Fehler auf den Leitungen zu vermeiden, eine Fehlersuche einfacher zu machen und alle Leitungen gemäß den Vorschriften verlegen zu können sehen wir hier Handlungsbedarf. Wir empfehlen den Austausch der Bestandsverkabelung.